

## ALLEGATO "C"

Oggetto. Procedura di acquisizione in economia (ex art. 125 D.Lgs. n° 163/06) per la fornitura ed installazione di n. 3 pacchi batterie ermetiche al piombo per UPS in dotazione alla Radiologia – Tac P.O. Ingrassia

### Descrizione dei lavori e delle forniture

- Fornitura e collocazione di n.1 pacco batterie composto da n. 70 batterie al piombo ermetico per UPS Galaxy 5000 ns. 1PCG44001 da 100 kva
- Fornitura e collocazione di n.1 pacco batterie composto da n. 60 batterie al piombo ermetico per UPS Galaxy 5000 ns. 1PCJ39001 da 100 kva
- Fornitura e collocazione di n.1 pacco batterie composto da n. 60 batterie al piombo ermetico per UPS Galaxy 5000 ns. 1PCJ39002 da 100 kva
- Fornitura e collocazione di n. 1 ventola charter per UPS Galaxy 5000 ns. 1PCJ39002
- Fornitura e collocazione di n. 2 kit ventole inverter UPS Galaxy 5000 ns. 1PCJ39002
- Smontaggio delle vecchie batterie e relativo smaltimento, taratura del sistema di continuità, controllo dei parametri di funzionamento impostati dalla casa madre, prove a vuoto e con carico e test finale.
- Ogni altro onere necessario ed indispensabile ma non specificato nella presente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ovvero per garantire il perfetto funzionamento dell'impianto.