



OGGETTO: Procedura di acquisizione in economia (ex art. 125 D.Lgs. n° 163/06) per la fornitura ed installazione di n. 3 pacco batterie ermetiche al piombo per UPS in dotazione alla Radiologia –Tac P.O. Ingrassia . **Lettera d’invito.**

CHIARIMENTI n.1

ALLE DITTE INTERESSATE

Si precisa che le batterie dovranno possedere la seguente carica elettrica :

6V 130 A/h

Palermo 11.02.2013

Il Responsabile del Procedimento
(P.Ind. Vito Macaluso)