

CHIARIMENTO N. 4

Oggetto: Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas medicinali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, della produzione on-site di aria F.U., compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione, presso tutti i presidi ospedalieri e territoriali dell'ASP di PALERMO.

CIG 5424530FC0

QUESITO : modulo dichiarazioni parte IV dichiarazione relative alla capacità economica - finanziaria e tecnica forniture identiche

Risposta: deve intendersi "forniture analoghe". Questa Amministrazione, in accoglimento alle richieste pervenute, ha stabilito di prorogare i termini di presentazione delle offerte e modificare ed integrare il disciplinare di gara già pubblicato sul sito dell'ASP Palermo consultabile al seguente indirizzo: www.asppalermo.org

QUESITO : RIF. B2.2. Punto V attestazione SOA si chiede di specificare quale sia l'importo a base d'asta etc.

Risposta: l'importo a base d'asta è di €. 12.118.931,00

Quesito: RIF. Punto 4.2.3 autorizzazioni alla produzione.

Risposta: Questa Amministrazione, in accoglimento alle richieste pervenute, ha stabilito di prorogare i termini di presentazione delle offerte e modificare ed integrare il disciplinare di gara già pubblicato sul sito dell'ASP Palermo consultabile al seguente indirizzo: www.asppalermo.org

QUESITO : Rif. Art. 1.5 lettera l) si chiede conferma del fatto che i corsi richiesti possano essere sottoposti alle procedure di accreditamento ECM in caso di aggiudicazione.

Risposta: vale quanto già indicato nel capitolato d'oneri.

QUESITO : Rif. Art. 4.1 ed art. 7.8 del capitolato d'oneri.

Risposta: giusto quanto indicato all'art. 7.8 del Capitolato d'oneri.

QUESITO : RIF. Art. 4.3 del capitolato d'oneri: viene richiesta una relazione che evidenzi numero, tipologia ed utilizzo delle bombole; nella busta B viene chiesto il piano sostitutivo delle bombole; dai sopralluoghi non è stato possibile rilevare il dato in quanto tale informazione si sarebbe potuta reperire solo in seguito ad accurati sopralluoghi, si chiede di fornire maggiori dettagli.

Risposta: gli O.E. intenzionati a partecipare sono invitate a presentare quanto richiesto.

QUESITO : Rif. Art. 5.2 del capitolato d'oneri – si chiede di specificare cosa si intende per congruo campione di prese di erogazione sulla quale debbono essere effettuati i controlli; si chiede dunque di dettagliare il numero.

Risposta: il quantitativo sarà oggetto di valutazione tecnica

QUESITO : rif. Art. 8.2 capitolato d'oneri – viene chiesta all'appaltatore una serie di lavori, poiché sono lavori che resteranno di proprietà dell'Ente , si chiede se l'appaltatore debba farsene carico.

Risposta: si l'appaltatore deve farsi carico di tutto quanto indicato all'art. 8.2

QUESITO : Rif. Allegato 1 elenco dei gas AIC e Medicinali e Tecnici- si chiede di specificare la composizione delle miscele ternarie e quaternarie.

Risposta: la specifica delle miscele sarà di volta in volta indicata in base alle necessità dei reparti.

QUESITO : stante la numerosità dei chiarimenti richiesti si chiede un posticipo della presentazione delle offerte.

Risposta: I termini per la presentazione delle offerte è stata prorogata al 13.05.2014 giusto avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP Palermo.

Il R.U.P.
(P.Ind. Vito Macaluso)

Il Direttore UOC Progettazione e Manutenzioni

Ing. N. Perrone

Il Direttore del Dipartimento Provveditorato e Tecnico
(Avv. Fabio Damiani)